

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ

огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

18 вересня 2023 року

м.Дніпро

(назва населеного пункту)

Провідний інспектор ВЗНС БРУ ГУ ДСНС України у Донецькій області
Федорова М.Л., ДОП СП ВП №5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області
Сапранков К.В., головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм ДМР
Ванжа Є.В., заступник директора з АГЧ ВСП «Фаховий коледж електрифікації
ДДАЕУ»СахноМ.В

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності Директора ВСП «Фаховий коледж електрифікації ДДАЕУ» Цоколенко М.П.

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним
особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
пр. Гагаріна 95, державної форми власності

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж електрифікації
Дніпровського державного аграрно-економічного університету»

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,
установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
вбудовано в будівлю (підвальне приміщення)

основне функціональне призначення,

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 184 кв.м, загальний об'єм 487,6 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний, працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний,

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, не захаращені, сухі, без ознак підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів не захищено, кількість 2, захищено від атмосферних опадів, аварійний вихід 1

(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено примусову та природню вентиляцію

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання, ємність для технічної

води 200 л.

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом,

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли 2 унітази, 2 умивальника, 2 крани

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення відповідає проекту і знаходиться у задовільному стані, люмінісцентні лампи в наявності і в робочому стані, заземлення у задовільному стані

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

наявність гучномовців, голосова система оповіщення

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проектом, в наявності звукова система оповіщення

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

приміщення укомплектовано згідно з нормами

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

вбудовано в будівлю (підвальне приміщення) рекомендовано до використання для укриття

співробітників та здобувачів освіти





(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення


як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:		<u>Провідний інспектор ВЗНС</u> <u>БРУ ГУ ДСНС України у</u> <u>Донецькій області</u> <u>М.Л. Федорова</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
		<u>ДОП СП ВП №5 ДРУП ГУ</u> <u>НП в Дніпропетровській</u> <u>області</u> <u>К.В.Сапранков</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
		<u>головний спеціаліст</u> <u>відділу контролю</u> <u>за благоустроєм ДМР</u> <u>Ванжа С.В.</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
		<u>заступник директора з АГЧ</u> <u>ВСП «Фаховий коледж</u> <u>електрифікації ДДАЕУ»</u> <u>М.В.Сахно</u> (посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:		
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)		<u>Директора ВСП «Фаховий</u> <u>коледж електрифікації</u> <u>ДДАЕУ»</u> <u>М.П. Цоколенко</u> (власне ім'я, прізвище)
18	вересня	2023 року